

ПДО №474-КС-2021

Поступивший запрос контрагента

Добрый день!

Просим Вас дополнительно предоставить информацию по следующим пунктам:

1. Просим обозначить вендеров действующих СУУТП для установок: АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-АТ-4, 1А-1М, ЛЧ-24/7, Л-24/6 и ГОБ КК, 25/7, МТБЭ

2. Просим предоставить данные от вендеров действующих СУУТП из перечня установок вопроса №1:

- Возможности работы ПО СУУТП на виртуальной платформе
- Технические, программные и требования(условия) лицензионной политики для работы и миграции на виртуальной платформе.

3. Расстояние от предполагаемого места установки шкафов до места подключения к сетевой инфраструктуре действующих и проектируемых СУУТП.

Ответ инициатора закупки

1. АО «Хоневелл».

2. - Подтверждаем возможность работы программного обеспечения (ПО) СУУТП перечисленных установок на виртуальных машинах (ВМ);

Для каждой ВМ с версией ПО СУУТП R442, установленного на перечисленных установках:

- технические требования ПО СУУТП для ВМ одной установки: дисковое пространство – 100Гб, оперативная память – 16Гб, 2 сетевых подключения (для РСУ и для ЛИМС);

- программные требования ПО СУУТП для ВМ одной установки: Windows Server 2016 ENG, MS Office 2016 32bit.

3. В пределах одного здания и не более 100 м максимум. Конкретное место размещения шкафов будет определяться на этапе проектирования.