

ПДО № 409-КС-2023

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

Сообщаю, Вам что по тендерной документации №409-КС-2023 от 15.08.2023года в проекте №2972 «Оснащение системами измерений и сведения балансов в парках готовой продукции ТСП (этап 2024) Цех №13. ТСП» есть проектная документация по тит. 288/2 и тит. 288/3 (части КМ, АТХ, АТХ.АС, ЭМ), а по протоколу согласования договорной цены данные части проекта отсутствуют.

По проекту №0710-(13-1239)-46/2-АТХ «Оснащение насосов Н-41, Н-40 сигнализацией утечки уплотняющей жидкости» поставка заказчика не соответствует проектной документации по следующим позициям:

- Термометр сопротивления 0710-(13-1239)-46/2-АТХ.ОЛ-35 в спецификации 2 шт., по поставке заказчика 8 шт.
- Преобразователь давления без вентильного блока 0710-(13-1239)-46/2-АТХ.ОЛ-24.1 в спецификации 2 шт., по поставке заказчика 3 шт.
- Манометр 0710-(13-1239)-46/2-АТХ.ОЛ-21 в спецификации 2 шт., по поставке заказчика 3 шт.
- Преобразователь давления с вентильным блоком 0710-(13-1239)-46/2-АТХ.ОЛ-24 в спецификации 4 шт., по поставке заказчика 5 шт.

Просим дать разъяснения по данным вопросам. В связи с этим просим продлить данный тендер до 05.09.2023г.

Ответ инициатора закупки:

Сообщаем, что количество приборов КИПиА по проекту 0710-9131239)-46/2 «Парки смешения. Оснащение насосов Н-41, Н-40 сигнализацией утечки уплотняющей жидкости» заявлено согласно опросным листам и включает в себя резервные позиции.