

ИДО № 774-ИО-2022

ИАО «Славнефть-ИНОС»

**Поступивший запрос контрагента:**

1. В спецификации проекта 1232-5172-Р-000.000.233-НВК-03.СО указаны бесшовные горячедеформированные трубы 530х10, 1020х12 по ГОСТ 8732-78. В связи с отсутствием на рынке данных труб и с тем, что они используются для устройства гильз и кожухов прошу согласовать их применение по ГОСТ 20295-85.
2. В спецификации проекта 1232-5172-Р-000.000.233-НВК-03.СО указаны трубы с внутренней полимерной изоляцией по ТУ 1390-001-67740692-2010. Для труб 57х3,5 и 1020х12 данную изоляцию выполнить невозможно. Для данных труб прошу согласовать устройство внутреннего цементно-песчаного покрытия (ЦПП).

**Ответ инициатора закупки:**

В ответ на запрос контрагента о согласовании замены материалов по проекту 1232-5172-Р-000.000.233-НВК-03 сообщаем следующее:

1. Для устройства гильз и кожухов согласовываем замену труб стальных бесшовных горячедеформированных Ду 530х10, Ду 1020х12 по ГОСТ 8732-78 на трубы стальные сварные Ду 530х10, Ду 1020х12 по ГОСТ 20295-85.

2. Не согласовываем замену труб с внутренним полимерным покрытием Ду 57х3,5, Ду1020х12 на трубы того же диаметра с внутренним цементно-песчаным покрытием.