

ПДО №492-КС-2020

Поступивший запрос контрагента:

Просим подтвердить, что указанное оборудование в п.3.5 приложения №1, «Автоматизированная система контроля и управления (на базе микропроцессорных контроллеров)», а также требования п. 12.4 и 12.5 задания на проектирование, не обязывают разработчика рабочей проектной документации осуществлять поставку контроллерного оборудования системы управления ВРУ и компрессоров. Разработчик рабочей проектной документации предоставляет необходимые исходные данные в виде технического задания на разработку системы управления верхнего уровня, в полном объеме согласно требованиям п. 12.4 и 12.5 задания на проектирование.

Ответ инициатор закупки:

Добрый день. Сообщаем следующее.

1. Разработчику рабочей проектной документации не требуется осуществлять поставку контроллерного оборудования системы управления ВРУ и компрессоров.
2. Проект на систему управления должен быть выполнен в полном объеме, а не ограничиваться выдачей исходных данных.