

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер  
 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

### ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет закупки: измеритель-регулятор 8-канальный ТРМ138-Р (заявка 11014197)

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерени я	Условия соответствия
1	2	3	4	5
	<b>&lt;Техническая часть&gt;</b>			
1.	Производитель: ООО «Производственное объединение ОВЕН», г. Москва	Техническое предложение	Да/нет	Да
2.	Модель: ТРМ138-Р	Техническое предложение	Да/нет	Да
3.	Количество универсальных входов 1...8	Техническое предложение	Да/нет	Да
4.	Напряжение питания 90...245 В с частотой 47...63 Гц	Техническое предложение	Да/нет	Да
5.	Напряжение питания активных датчиков 20...28 В постоянного тока	Техническое предложение	Да/нет	Да
6.	Максимально допустимый ток 150 мА	Техническое предложение	Да/нет	Да
7.	Количество входных устройств 8	Техническое предложение	Да/нет	Да
8.	Тип интерфейса связи с ЭВМ RS-485	Техническое предложение	Да/нет	Да
9.	Степень защиты корпуса IP54 со стороны передней панели	Техническое предложение	Да/нет	Да
10.	Тип и габаритные размеры корпуса: щитовой Щ4 96x96x145 мм	Техническое предложение	Да/нет	Да
11.	ТУ 4211-003-46526536-2003	Техническое предложение	Да/нет	Да
12.	Вес: 0,4 кг.	Техническое предложение	Да/нет	Да
	<b>&lt;Сопроводительная документация&gt;</b>			
13.	Паспорт и разрешительная документация	Техническое предложение	Да/нет	Да
	<b>&lt;Условия поставки&gt;</b>			

