

ПДО №687-ДО-2020

ЗП0111249

### Поступивший запрос контрагента

Добрый день! Прошу дать разъяснение по следующим позициям:

Лот 1 позиция №4: какой тип крепления светильника требуется?

Лот 1 позиция №8: какой тип крепления светильника требуется?

Лот 1 позиция №9: какой тип крепления светильника требуется?

Лот 1 позиция №11: какой тип крепления светильника требуется?

Лот 3 позиция 1: прошу предоставить опросные листы или указать полные технические характеристики.

Лот 3 позиция 2: прошу предоставить опросные листы или указать полные технические характеристики.

Лот 3 позиция 3: прошу предоставить опросные листы или указать полные технические характеристики.

Лот 3 позиция 4: прошу предоставить опросные листы или указать полные технические характеристики.

Лот 3 позиция 5: прошу предоставить опросные листы или указать полные технические характеристики.

Лот 3 позиция 6: прошу предоставить опросные листы или указать полные технические характеристики.

Лот 3 позиция 24: прописана не полная маркировка, прошу указать необходимые компоненты.

### Ответ инициатора

Лот №1:

- позиции 4, 8, 9 – крепление на трубу  $\frac{3}{4}$ ;

- позиция 11 – комбинированный подвес;

Лот №3:

- позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6 – полные технические характеристики заключаются в маркировке запрашиваемых изделий;

- позиция 24 – в кнопочном посте должно быть установлено: 1 кнопка пуск и 1 кнопка стоп.